

Comunicazione trasmessa via PEC

Oristano, 12/01/2021

Al Sindaco del Comune di Zerfaliu
protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.itAl Sindaco del Comune di Ollastra
protocollo@pec.comunediolllastra.itAl Sindaco del Comune di Villanova Truscedu
protocollo@pec.comune.zeddiani.or.itAl Sindaco del Comune di Villaurbana
protocollo@pec.comune.villaurbana.or.itAl Sindaco del Comune di Simaxis
protocollo@pec.comune.simaxis.or.itAl Sindaco del Comune di Siamanna
comune.siamanna.or@legalmail.itAl Sindaco del Comune di Siapiccia
comune.siapiccia.or@legalmail.itAl Sindaco del Comune di Fordongianus
protocollo.fordongianus@pec.comunas.it

Oggetto: Acquedotto Bau Pirastu ramo SUD - Comunicazione intervento programmato riparazione perdita idrica in loc. Muriscroa comune di Paulilatino e conseguenti possibili disservizi idrici alle utenze.

Intervento programmato per il 14/01/2021

Con la presente si informa che questa società deve eseguire una importante intervento di riparazione perdita idrica presente nella condotta foranea in cemento amianto DN 300 che alimenta i centri in indirizzo, ubicata in località "Muriscroa" nei pressi della SP 11 comune di Paulilatino.

L'intervento verrà eseguito il giorno **Giovedì 14/01/2021** per cui, a partire dalle ore 7:30 e fino ad ultimazione dei lavori, verrà interrotto il funzionamento dell'acquedotto Bau Pirastu ramo SUD ed è inibita l'alimentazione idrica ai serbatoi dei centri in indirizzo ed alle utenze poste lungo la linea foranea (compresa borgata di Pranisceddu).

A seconda dei tempi di ultimazione potrebbero verificarsi disservizi alle utenze dei centri in indirizzo, sarà comunque cura dei tecnici del distretto 4 di Oristano garantire adeguata scorta nei serbatoi cittadini con il fine di scongiurare e/o limitare i disservizi alle utenze.

Quanto sopra si comunica per doverosa informazione, si prega di inviare eventuali comunicazioni, facendo riferimento all'oggetto della presente al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.abbanoa.it.

Cordiali Saluti.

UO DISTRIBUZIONE DISTRETTO N° 4
IL RESPONSABILE
Ing. Giampaolo Zucca

